| CERTIFICADO NÚMERO | NTEC25EC0701199 |
|---|---|

NORMALITEC S.C., con domicilio fiscal en Jacinto Canek No. 15, San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54180, como Organismo de Certificación acreditado por ema, a.c. con acreditación No. 176/20, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto dentro del alcance de su acreditación y con base en el Informe de Resultados número TESO25052653, emitido por el Laboratorio LABORATORIO TESO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

| | |
|---|---|
| **Norma Oficial Mexicana:** | NOM-001-SCFI-2018 |
| **Norma Mexicana:** | NMX-I-60950-1-NYCE-2015 |
| **Modalidad / Esquema:** | ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL EQUIPO ELECTRÓNICO O SISTEMA EN PUNTO DE VENTA (COMERCIALIZACIÓN) O FÁBRICA O BODEGA |

El presente CERTIFICADO se otorga con base en el Procedimiento General de Certificación PRONT-01 y a la Solicitud de Servicio Número NTEEC25070205 a:

## TITULAR DEL CERTIFICADO

| | |
|---|---|
| **Nombre, Razón social:** | ANFER MINERALES MEXICO SA DE CV |
| **Domicilio Fiscal:** | BLVD MMH NO. 1046, NO. INT. 1M, NUEVO SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, C.P. 28869 |
| **Domicilio de la fábrica (NOM-001-SCFI-2018):** | NA |
| **R.F.C.** | AMM210625KR5 |

## DATOS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | INVERSOR SOLAR |
| **Categoría:** | NUEVO |
| **Marca(s):** | felicitysolar |
| **Modelo(s):** | IVGM8KLP2G1 |

| | |
|---|---|
| **Características-Especificaciones del Producto:** | **BATERIA**<br>RANGO DE VOLTAJE: 40-60 Vcc<br>CORRIENTE MAXIMA DE CARGA Y DESCARGA: 190/190 A<br>POTENCIA MAXIMA DE CARGA Y DESCARGA: 8 000 W<br><br>**PANEL SOLAR**<br>VOLTAJE DE ENTRADA: 380 Vcc (90-500 Vcc)<br>RANGO DE ENTRADA (MPPT): 120-425 Vcc<br>CORRIENTE MAXIMA DE ENTRADA: 26 A<br>MAXIMA POTENCIA DE ENTRADA DEL PANEL: 12 000 W<br><br>**MODO EN RED**<br>VOLTAJE DE SALIDA: 120/240 Vca<br>FRECUENCIA DE SALIDA: 50/60 Hz<br>CORRIENTE NOMINAL DE SALIDA: 33.3 A<br>PASO CONTINUO DE ca: 50 A<br>POTENCIA NOMINAL ACTIVA DE SALIDA: 8 000 W<br>POTENCIA NOMINAL APARENTE DE SALIDA: 8 000 VA<br>FACTOR DE POTENCIA: +/- 0.8<br><br>**MODO FUERA DE RED**<br>VOLTAJE DE SALIDA: 120/240 Vca<br>FRECUENCIA DE SALIDA: 50/60 Hz<br>CORRIENTE NOMINAL DE SALIDA: 33.3 A<br>CORRIENTE MAXIMA DE SALIDA: 40 A<br>POTENCIA NOMINAL ACTIVA DE SALIDA: 8 000 W<br>POTENCIA NOMINAL APARENTE DE SALIDA: 8 000 VA |
| **Observaciones:** | SIN OBSERVACIONES |
| **Fracción(es) arancelaria:** | 85044099 |
| **País(es) de Origen:** | CHINA |
| **País(es) de procedencia:** | CHINA |

**Nros. de serie o claves de identificación del lote certificado (excepto para sector Gas):**

| |
|---|
| NA |

El presente CERTIFICADO se expide en el Estado de México, el día 03 de julio de 2025. Entrando en vigor el día 03 de julio de 2025 al día 02 de julio de 2026, Para los efectos que convenga al interesado.

El presente CERTIFICADO sólo será válido si se mantiene el cumplimiento en cada seguimiento y los productos que ampara mantienen las condiciones bajo las cuales se otorgó.

El presente CERTIFICADO no será válido si presenta modificaciones o evidencia de alguna alteración y no se deberá utilizar para fines distintos a los de su otorgamiento.

**Atentamente,**



Oralia Azucena Hurtado Maza
Evaluador Técnico



Alexis Antonio Villa Mora
Gerente Operativo

Normalitec®